



MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

EDITAL DE RETIFICAÇÃO

REFERENTE AO EDITAL N° 48/2019

O Pregão Presencial para Registro de Preços nº 035/2019 referente ao Edital nº 48/2019 Processo de Licitação nº 1927/2019 destinado a aquisição de material elétrico e ventiladores será realizado no dia 11 de setembro de 2019, como segue:

- Entrega dos envelopes “credenciamento”, “proposta” e “habilitação” ocorrerá no dia 11 de setembro de 2019 às 08:00 horas, sendo o credenciamento e abertura das propostas no mesmo dia, até às 08:30 horas e a fase de lances e abertura dos envelopes de habilitação ocorrerá no dia 11 de setembro de 2019 às 13:00 horas, com possibilidade de extensão para o primeiro dia útil seguinte para finalizar a fase de lances e prosseguimento de habilitação, recursos, adjudicação e encerramento do certame.

No fornecimento do objeto da licitação, item 11 do Edital convocatório nº 48/2019 ficam acrescidos os itens 11.1.1 e 11.1.2 como segue:

“11.1.1 As empresas vencedoras deverão apresentar as certificações/ensaios dos respectivos itens abaixo indicados no momento da entrega no local indicado no item 11.1 na autorização de fornecimento do Município:

- a) Relé Fotoelétrico- Certificado de testes em laboratório credenciado junto ao INMETRO demonstrando que o item atende integralmente a ABNT 5123 de 2016 corrigida;
- b) Lâmpada Vapor de Sódio – Comprovante que o produto possui certificação PRO-CEL

11.1.2 Em especial as **Lâmpadas de led luminária pública**, a(s) empresa(s) deve(m) apresentar os seguintes ensaios de laboratório credenciado no INMETRO da luminária no momento da entrega do item no local indicado no item 11.1 na autorização do município, atendendo a Portaria nº. 20/2017, que vincula os requisitos básicos de segurança e qualidade das luminárias:

- Ensaio fotométrico: potência, fator de potência, eficiência energética, fluxo luminoso, índice de reprodução de cor (IRC), temperatura de cor (TCC), conforme recomendação LM709;
- Relatório de ensaio de resistência a poeira e umidade (do conjunto da luminária), conforme ABNT NBR IEC 60598/2010;
- Relatório de ensaio distorção harmônica total THD, norma IEC 61000-3-2/20104;
- Relatório de ensaio contra impactos mecânicos, conforme IEC 62262/2002;
- Resistência de isolamento e rigidez dielétrica, conforme a ABNT NBR IEC 60598-1/2010;
- Relatório de ensaio de proteção contra choque elétrico, conforme norma ABNT NBR IEC 60598-1/2010;
- Relatório de ensaio de vibração, conforme ABNT norma ABNT NBR IEC 60598-1/2010;
- Resistência a força do vento, conforme norma ABNT NBR 15129/2012;
- Relatório de marcação, conforme norma ABNT NBR IEC 60598-1/2010;



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

- Relatório de ensaio de corrente de fuga, conforme norma ABNT NBR IEC 60598-1/2010; 25;
- Relatório de ensaio de fiação interna e externa, conforme norma ABNT NBR IEC 60598-1/2010;
- A vida útil do Led deverá ser comprovada através de certificação LM-80, acompanhada com tradução juramentada;
- prospecto e/ou folder da luminária ofertada;
- Fornecer curva de distribuição fotométrica da luminária, em arquivo digital em formato IES;
- Declaração de garantia das luminárias LED ofertadas pelo prazo mínimo de 5 (cinco) anos, inclusive do sistema integrado ao corpo da luminária para acionamento e desligamento automático em função da luminosidade ambiente, expedida e assinada pelo fabricante da luminária.”

Os itens 216, 217, 218, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234 e 235 do Anexo I do Edital Convocatório nº 48/2019 passam a vigorar com a redação Anexa ao presente Edital de Retificação.

Ficam mantidas as demais cláusulas editalícias do Edital Convocatório nº 48/2019.

Vista Alegre do Alto, 29 de Agosto de 2019.

LUIS ANTONIO FIORANI
Prefeito Municipal

Registrado na Secretaria e afixado em local de costume para conhecimento dos interessados, conforme determina o Artigo 61 da LOM, na presente data.

ROSELI DE FATIMA NEVES DA COSTA
ASSESSORA DE GABINETE



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

ANEXO I - ITENS COM NOVA REDAÇÃO

Especificações do Objeto e Planilha Orçamentária/formulário para proposta

PREGÃO N.º 35/2019

PROCESSO N.º 1927/2019

OBJETO: Registro de preços para aquisição de material ELÉTRICO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QTD.	MARCA	R\$ UNIT.	R\$ TOTAL
216	LÂMPADAS VAPOR SÓDIO 150W - ESTE PRODUTO DEVERÁ TER SELO PROCEL/INMETRO; com fluxo luminoso mínimo de 16.500 lu-mens, vida útil mínima de 32.000 horas. Garantia mínima de 02(dois) anos, acompanhada de certificado de testes em laboratório credenciado junto ao INMETRO.	UNID.	50			
217	LÂMPADAS VAPOR SÓDIO 250W - ESTE PRODUTO DEVERÁ TER SELO PROCEL/INMETRO; conforme ABNT NBR IEC 60662, com fluxo luminoso mínimo de 31.000 lumens, vida útil mínima de 32.000 horas. Garantia mínima de 02(dois) anos, acompanhada de certificado de testes em laboratório credenciado junto ao INMETRO	UNID.	50			
218	LÂMPADAS VAPOR SÓDIO 70W - ESTE PRODUTO DEVERÁ TER SELO PROCEL/INMETRO; com fluxo luminoso mínimo de 5.600 lu-mens, vida útil mínima de 28.000 horas. Garantia mínima de 02(dois) anos, acompanhada de certificado de testes em laboratório credenciado junto ao INMETRO.	UNID.	200			
225	LUMINARIA INDUSTRIAL LED: Tensão de trabalho 85~265VAC Frequência de operação 50/60Hz Consumo do sistema 100 Watts Temperatura de cor padrão BF6000K+B174; com ajuste de angulação tecnologia led de potência 100 W. Refrigeração por dissipador de calor sem o uso de ventilação forçada; possuir temperatura de cor efetiva; possuir índice de reprodução de cor (IRC) maior ou 70; possuir potência muito próxima da nominal; possuir eficiência luminosa de 105 lm/W; possuir vida útil mínima de 50000 horas; possuir grau de proteção mínimo de IP66; possuir grau de proteção mecânica mínimo IK08; deve operar nas temperaturas entre -5°C e 50° C; possuir	UNID.	200			



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

	fator de potência mí-nimo de 0,95; possuir distorção harmônica máxima de 10%; possuir base para instalação de relé fotoeletrônico; abertura de fecho luminoso 45°X130° (tolerância de 10%); deve permitir a fixação em tubo de diâmetro 40-60, 3 MM; garantia mínima de 5 anos.					
226	LUMINARIA INDUSTRIAL LED: Tensão de trabalho 85~265VAC Frequência de operação 50/60Hz Consumo do sistema 150 Watts Temperatura de cor padrão BF6000K; com ajuste de angulação tecnologia led de po-tência 150 W. Refrigeração por dissipador de calor sem o uso de ventilação forçada; possuir temperatura de cor efetiva; possuir índice de reprodução de cor (IRC) maior eu 70; possuir potência muito próxima da nominal; possuir eficiência luminosa de 105 lm/W; possuir vida útil mínima de 50000 horas; possuir grau de proteção mínimo de IP66; possuir grau de proteção mecânica mínimo IK08; deve operar nas temperaturas entre -5°C e 50° C; possuir fator de potência mí-nimo de 0,95; possuir distorção harmônica máxima de 10%; possuir base para instalação de relé fotoeletrônico; abertura de fecho luminoso 45°X130° (tolerância de 10%); deve permitir a fixação em tubo de diâmetro 40-60, 3 MM; garantia mínima de 5 anos.	UNID.	200			
227	LUMINARIA INDUSTRIAL LED: Tensão de trabalho 85~265VAC Frequência de operação 50/60Hz Consumo do sistema 200 Watts Temperatura de cor padrão BF6000K; com ajuste de angulação tecnologia led de po-tência 200 W. Refrigeração por dissipador de calor sem o uso de ventilação forçada; possuir temperatura de cor efetiva; possuir índice de reprodução de cor (IRC) maior eu 70; possuir potência muito próxima da nominal; possuir eficiência luminosa de 105 lm/W; possuir vida útil mínima de 50000 horas; possuir grau de proteção mínimo de IP66; possuir grau de proteção mecânica mínimo IK08; deve operar nas temperaturas entre -5°C e 50° C; possuir fator de potência mí-nimo de 0,95; possuir distorção harmônica máxima de 10%; possuir base para instalação de relé fotoeletrônico;	UNID.	15			



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

	abertura de fecho lumi-noso 45°X130° (tolerância de 10%); deve permitir a fixação em tubo de diâmetro 40-60, 3 MM; garantia mínima de 5 anos.					
228	LUMINARIA INDUSTRIAL LED: Tensão de trabalho 85~265VAC Frequência de operação 50/60Hz Consumo do sistema 30 Watts Temperatura de cor padrão BF6000K; com ajuste de angulação tecnologia led de po-tência 30 W. Refrigeração por dissipador de calor sem o uso de ventilação forçada; possuir temperatura de cor efetiva; possuir índice de reprodução de cor (IRC) maior ou 70; possuir potência muito próxima da nominal; possuir eficiência luminosa de 105 lm/W; possuir vida útil mínima de 50000 horas; possuir grau de proteção mínimo de IP66; possuir grau de proteção mecânica mínimo IK08; deve operar nas temperaturas entre -5°C e 50° C; possuir fator de potência mínimo de 0,95; possuir distorção harmônica máxima de 10%; possuir base para instalação de relé fotoeletrônico; abertura de fecho lumi-noso 45°X130° (tolerância de 10%); deve permitir a fixação em tubo de diâmetro 40-60, 3 MM; garantia mínima de 5 anos.	UNID.	200			
229	LUMINARIA INDUSTRIAL LED: Tensão de trabalho 85~265VAC Frequência de operação 50/60Hz Consumo do sistema 50 Watts Temperatura de cor padrão BF6000K; com ajuste de angulação tecnologia led de po-tência 50 W. Refrigeração por dissipador de calor sem o uso de ventilação forçada; possuir temperatura de cor efetiva; possuir índice de reprodução de cor (IRC) maior ou 70; possuir potência muito próxima da nominal; possuir eficiência luminosa de 105 lm/W; possuir vida útil mínima de 50000 horas; possuir grau de proteção mínimo de IP66; possuir grau de proteção mecânica mínimo IK08; deve operar nas temperaturas entre -5°C e 50° C; possuir fator de potência mínimo de 0,95; possuir distorção harmônica máxima de 10%; possuir base para instalação de relé fotoeletrônico; abertura de fecho lumi-noso 45°X130° (tolerância de 10%); deve permitir a fixação em tubo de diâmetro 40-60, 3	UNID.	200			



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

	MM; garantia mínima de 5 anos.					
230	LUMINARIA INDUSTRIAL LED: Tensão de trabalho 85~265VAC Frequência de operação 50/60Hz Consumo do sistema 70 Watts Temperatura de cor padrão BF6000; com ajuste de angulação tecnologia led de po-tência 70 W. Refrigeração por dissipador de calor sem o uso de ven- tilação forçada; possuir temperatura de cor efetiva; possuir índice de reprodução de cor (IRC) maior eu 70; possuir potência muito próxima da nominal; possuir eficiência luminosa de 105 lm/W; possuir vida útil mínima de 50000 horas; possuir grau de proteção mínimo de IP66; possuir grau de proteção mecânica mínimo IK08; deve operar nas temperaturas entre -5°C e 50° C; possuir fator de potência mí-nimo de 0,95; possuir distorção harmônica máxima de 10%; possuir base para instalação de relé fotoeletrônico; abertura de fecho lumi-noso 45°X130° (tolerância de 10%); deve permitir a fixação em tubo de diâmetro 40-60, 3 MM; garantia mínima de 5 anos.	UNID.	200			
231	LUMINARIA INDUSTRIAL LED: Tensão de trabalho 85~265VAC Frequência de operação 50/60Hz Consumo do sistema 80 Watts Temperatura de cor padrão BF6000K; com ajuste de angulação tecnologia led de po-tência 80 W. Refrigeração por dissipador de calor sem o uso de ven- tilação forçada; possuir temperatura de cor efetiva; possuir índice de reprodução de cor (IRC) maior eu 70; possuir potência muito próxima da nominal; possuir eficiência luminosa de 105 lm/W; possuir vida útil mínima de 50000 horas; possuir grau de proteção mínimo de IP66; possuir grau de proteção mecânica mínimo IK08; deve operar nas temperaturas entre -5°C e 50° C; possuir fator de potência mí-nimo de 0,95; possuir distorção harmônica máxima de 10%; possuir base para instalação de relé fotoeletrônico; abertura de fecho lumi-noso 45°X130° (tolerância de 10%); deve permitir a fixação em tubo de diâmetro 40-60, 3 MM; garantia mínima de 5 anos.	UNID.	200			



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

232	LUMINARIA PUBLICA LED: Tensão de trabalho 85~265VAC Consumo do sistema 100 Watts com ajuste de angulação tecnologia led de potência 100W. Refrigeração por dissipador de calor sem o uso de ventilação forçada; possuir temperatura de cor efetiva; possuir índice de reprodução de cor (IRC) maior eu 70; pos-suir potência muito próxima da nominal; possuir eficiência luminosa de 105 lm/W; possuir vida útil mínima de 50000 horas; possuir grau de proteção mínimo de IP66; possuir grau de proteção mecânica mínimo IK08; deve operar nas temperaturas entre -5°C e 50° C; possuir fator de potência mínimo de 0,95; possuir distorção harmô-nica máxima de 10%; possuir base para instalação de relé fotoele-trônico; abertura de fecho luminoso 45°X130° (tolerância de 10%); deve permitir a fixação em tubo de diâmetro 40-60, 3 MM; garantia mínima de 5 anos.	UNID.	200			
233	LUMINARIA PUBLICA LED: Tensão de trabalho 85~265VAC Consumo do sistema 150 Watts, com ajuste de angulação tecnologia led de potência 150 W. Refrigeração por dissipador de calor sem o uso de ventilação forçada; possuir temperatura de cor efetiva; possuir índice de reprodução de cor (IRC) maior eu 70; pos-suir potência muito próxima da nominal; possuir eficiência luminosa de 105 lm/W; possuir vida útil mínima de 50000 horas; possuir grau de proteção mínimo de IP66; possuir grau de proteção mecânica mínimo IK08; deve operar nas temperaturas entre -5°C e 50° C; possuir fator de potência mínimo de 0,95; possuir distorção harmô-nica máxima de 10%; possuir base para instalação de relé fotoele-trônico; abertura de fecho luminoso 45°X130° (tolerância de 10%); deve permitir a fixação em tubo de diâmetro 40-60, 3 MM; garantia mínima de 5 anos.	UNID.	200			
234	LUMINARIA PUBLICA LED: Tensão de trabalho 85~265VAC Consumo do sistema 50 Watts com ajuste de angulação tecnologia led de potência 50 W. Refrigeração por dissipador de calor sem o uso de ventilação forçada; possuir temperatura de cor efetiva; possuir índice de reprodução de cor (IRC) maior	UNID.	200			



MUNICIPIO DE VISTA ALEGRE DO ALTO

Praça Dr. E. H. Ower Sandolth, 278 – Fone: (16) 3277-8300 – Cep 15920-000

Vista Alegre do Alto- Estado de São Paulo

CNPJ – 52.854.775/0001-28

www.vistaalegrealto.sp.gov.br

e-mail : pmvaa@vistaalegrealto.sp.gov.br

	eu 70; pos-suir potência muito próxima da nominal; possuir eficiência luminosa de 105 lm/W; possuir vida útil mínima de 50000 horas; possuir grau de proteção mínimo de IP66; possuir grau de proteção mecânica mínimo IK08; deve operar nas temperaturas entre -5°C e 50° C; possuir fator de potência mínimo de 0,95; possuir distorção harmô-nica máxima de 10%; possuir base para instalação de relé fotoele-trônico; abertura de fecho luminoso 45°X130° (tolerância de 10%); deve permitir a fixação em tubo de diâmetro 40-60, 3 MM; garantia mínima de 5 anos.					
235	LUMINARIA PUBLICA LED: Tensão de trabalho 90~277VAC / 90-305VAC Frequência de operação 50/60Hz Consumo do sistema 119 Watts, com ajuste de angulação tecnologia led de potência 119 W. Refrigeração por dissipador de calor sem o uso de ventilação forçada; possuir temperatura de cor efetiva; possuir índice de reprodução de cor (IRC) maior eu 70; pos-suir potência muito próxima da nominal; possuir eficiência luminosa de 105 lm/W; possuir vida útil mínima de 50000 horas; possuir grau de proteção mínimo de IP66; possuir grau de proteção mecânica mínimo IK08; deve operar nas temperaturas entre -5°C e 50° C; possuir fator de potência mínimo de 0,95; possuir distorção harmô-nica máxima de 10%; possuir base para instalação de relé fotoele-trônico; abertura de fecho luminoso 45°X130° (tolerância de 10%); deve permitir a fixação em tubo de diâmetro 40-60, 3 MM; garantia mínima de 5 anos. Temperatura de operação -40~+70°C Fluxo Luminoso da Luminária 12383 Lumens Temperatura de cor padrão 2 700 ~ 5 000K (±275K) Ângulos	UNID.	50			